


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» апреля 2025 г., 26250061000217814188

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и
Предгорному муниципальному округу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2025 г., 12 час. 30 мин. № 2504/234-26/8-ВО/А

(дата и время составления акта)

СК, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18

(место составления акта)

Акт профилактического визита
обязательного

(обязательный по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «18» апреля 2025 г., № 2504/234-26/8-ВО/Р, учетный номер проверки 26250061000217814188.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(выполнение вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Шугушев Тимур Мухамедович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При заказе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (их) сделано было проведено после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалиста)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об утверждении, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Ставропольский, г Ессентуки, ул Пятигорская, Дом 126

(указывается адрес (местоположение) места оказания услуг контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ДЮЙМОВОЧКА" ИНН 2626026168, адрес регистрации юридического лица: 357625, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕССЕНТУКИ, УЛ. ПЯТИГОРСКАЯ Д.126

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца или иного законного владельца, их индивидуальные номера идентификационных карт организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соблюдение обязательных требований объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «14» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
 по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание, для проведения визита, проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
 05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочий день, часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальные обследования; 8) исследование; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» апреля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «14» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Ставропольский, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, Дом 126

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 14.05.2025 №б/н

2) осмотр

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальные обследования; 8) исследование; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» апреля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «14» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Ставропольский, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, Дом 126

(указывается дата и место фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 14.05.2025 №б/н

(указывается дата составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол исследования, экспертное заключение), если имеются по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и призываемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Не рассматривались

(указывается рассмотрение при проведении профилактического визита документов и сведений, в том числе: 1) подлежащих и подлежащих контролю (надзорного) органа); 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные непосредственно от заинтересованного лица; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

- Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания расположенной на первом этаже составляет менее 1.2 м., (фактически 71 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания расположенной на первом этаже составляет менее 1.2 м., (фактически 98 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания расположенной на первом этаже составляет менее 1.2 м., (фактически 82 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Из помещений групповой ячейки «Пчелка», расположенной на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12*, СНиП 21-01-97*; п.5.1.3 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 11, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

5. Из помещений групповой ячейки «Солнышко», расположенной на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12*, СНиП 21-01-97*; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 11, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
6. Не представлена уточненная декларация пожарной безопасности (ч. 3 ст. 64 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, должны быть представлены в случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.
7. Отсутствуют указатели (таблички) с направлением движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарный резервуар) со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения (п. 48, ППР в РФ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
8. Отсутствует выход на кровлю (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4. Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
9. Наружные пожарные лестницы располагаются менее чем 1 метр к окнам здания (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.13 СП 4.13130.2013)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
10. Отсутствуют расчеты по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (п. 12, ППР в РФ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
11. В чердачном помещении отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (ч.3, ст.4, ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4., п. 42 таб. 3 СП 486.1311500.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 10, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Устанавливается выданы ли акты по результатам проведения профилактического визита: 1) наличие (или отсутствия) нарушений обязательных требований, и соблюдения (гражданских) требований, содержащихся в разрешительных документах, и соблюдение требований документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об использовании ранее принятого формата контроля (надзорных) актов, являющихся предметом профилактического визита; 2) наличие (или отсутствия) нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательными нарушениями обязательных требований, и наблюдений (перезаписи) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, и соблюдения требований документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (надзора).

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 14.05.2025 №б/н
2. протокол осмотра от 14.05.2025 №б/н


(указываются прилагаемые и иные документы (протокол осмотра, протокол дачи акта, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инвентаризации, протокол обследования, протокол изъятия, актовые документы), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (акты их составления и размещения), а также документы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Эссентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Эссентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору) Шугушев Тимур Мухамедович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Шугушев Тимур Мухамедович - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Эссентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Эссентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 8+787923422130, e-mail: essentuki77@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://ksnd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

