

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» апреля 2025 г., 26250061000217814188

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и Предгорному
муниципальному округу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2025 г., 12 час. 30 мин. № 2504/234-26/8-ВО/П

(дата и время составления предписания)

СК, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 18 » апреля 2025 г., № 2504/234-26/8-ВО/Р, учетный номер проверки 26250061000217814188.

(указывается ссылка на решение уполномоченного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с законом; реестром вида федерального государственного контроля (надзора), реестром вида государственного контроля (надзора), муниципальный контроль)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шугушев Тимур Мухамедович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе руководящих должностей инспекторов), указанного (указанных) лица (лиц) проведения профилактического визита. При записе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была приведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием вида контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Ставропольский, г Ессентуки, ул Пятигорская, Дом 126

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) выполнения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ДЮЙМОВОЧКА" ИНН 2626026168, адрес регистрации юридического лица: 357625, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕССЕНТУКИ, УЛ. ПЯТИГОРСКАЯ, Д.126

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуальное наименование организации, их идентификационные номера (латиницей), адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), отнесенных к соответствующим обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «14» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания расположенной на первом этаже составляет менее 1,2 м., (фактически 71 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать уменьшение ширины двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания, расположенной на первом этаже менее чем 1,2 метра

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фото-видео материалов или расчетов пожарного риска

2. Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания, расположенной на первом этаже составляет менее 1,2 м., (фактически 98 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать уменьшение ширины двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания, расположенной на первом этаже менее чем 1,2 метра

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фото-видео материалов или расчетов пожарного риска

3. Ширина двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания, расположенной на первом этаже составляет менее 1,2 м., (фактически 82 см.) (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16, СНиП 21-01-97*; п.5.1.4 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать уменьшение ширины двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из здания, расположенной на первом этаже менее чем 1,2 метра

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фото-видео материалов или расчетов пожарного риска

4. Из помещений групповой ячейки «Пчелка», расположенной на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12*, СНиП 21-01-97*; п.5.1.3 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки «Пчелка»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление видео-фотоматериалов или расчетов пожарного риска

5. Из помещений групповой ячейки «Солнышко», расположенной на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12*, СНиП 21-01-97*; п.5.1.3 СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть второй эвакуационный выход из помещений групповой ячейки «Солнышко»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление видео-фотоматериалов или расчетов пожарного риска

6. Не представлена уточненная декларация пожарной безопасности (ч. 3 ст. 64 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3. Глава 14. Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, должны быть представлены в случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить уточненную декларацию пожарной безопасности объекта защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Зарегистрировать в ОНД и ПР

7. Отсутствуют указатели (таблички) с направлением движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарный резервуар) со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения (п. 48, ППР в РФ)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить указатели (таблички) с направлением движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарный резервуар) со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление фото-видео материалов

8. Отсутствует выход на кровлю (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5 СП 4.13130.2013)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3. Статья 4. Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

30.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выход на кровлю

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представить фото-видео материалы

9. Наружные пожарные лестницы располагаются менее чем 1 метр к окнам здания (ч.3, ст.4, ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.13 СП 4.13130.2013)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1. Глава 19. Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.03.2026


Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

- Не допускать расположение наружных пожарных лестниц менее чем 1 метр к окнам здания
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
- Представление фото-видео материалов или подтверждающие документы на установление противопожарного (огнестойкого) окна
10. Отсутствуют расчеты по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (п. 12. ППР в РФ)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
- Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:
- Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
- Срок устранения нарушения:
- 30.03.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
- Сделать расчеты по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
- Предоставление копий расчетов
11. В чердачном помещении отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (ч.3, ст.4, ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4., п. 42 таб. 3 СП 486.131.1500.2020)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
- Часть 10, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
- Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:
- 30.03.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
- Установить систему АПС в чердачном помещении
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
- Копии установочных документов фото и видео материалы

(указывается выявленное нарушение обязательных требований, с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведения, подтверждающие устранение нарушения обязательных требований, содержащиеся в перечисленных документах, с указанием реквизитов представленных документов, табличных документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являвшегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору) Шугушев Тимур Мухамедович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Шугушев Тимур Мухамедович - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу-курорту Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 8+787923422130, e-mail: essentuki77@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

